



ZPI/024/258 /2025

Katowice, dnia 13 lutego 2025 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/163/2025

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pn: „**Modernizacja układów pompowych Przepompowni Staszic**” (postępowanie Nr ZPI/024/163/2025), na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

„W związku z prowadzonym postępowaniem na „Modernizacja układów pompowych Przepompowni Staszic” zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

A. W związku z zapisami w Projekcie Technicznym:

-Włączenie i Wyłączenie Przepompowni Staszic może odbywać się lokalnie oraz z SUW Miedary.

Informacja o stanach pracy urządzeń w przepompowni będzie archiwizowana lokalnie oraz online w Miedarach.

-Wszystkie parametry wyświetlane na panelu powinny być przedstawione w SCADzie w dyspozytorni oraz wyeksportowane poprzez internet z tunelowaniem VPN lub GPRS do SCADy w pompowni MIEDARY.

-Komputer w dyspozytorni z licencją SCADy. Licencję rozszerzyć o niezbędną ilość zmiennych”.

Zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. A. W oparciu o jakie oprogramowanie pracuje aktualnie wykorzystywany w SUW Miedary system SCADA, który ma zostać rozbudowany o sygnały z pompowni Staszic? Prosimy o podanie ilości i rodzaju licencji będących aktualnie w dyspozycji Zamawiającego.
2. Jakim jest poziom wykorzystania zmiennych w użytkowanej licencji ?
3. Czy system SCADA SUW Miedary jest na gwarancji lub jest serwisowany przez firmę zewnętrzną? Jeżeli tak to prosimy o podanie nazwy Gwaranta lub Serwisanta oraz okresu gwarancji lub umowy serwisowej.

odpowieź Zamawiającego:

Ad. 1: System SCADA pracuje na dwóch licencjach: ASIX-WA512W+ASIX-PM V.2022 ESD oraz ASIX-WDNLW+ASIX-PM V.2022 ESD.

Ad 2: Wykorzystanie zmiennych jest na poziomie 68%.

Ad 3: System jest na gwarancji. Gwarantem jest firma Drewa Sp. z o.o.

Zamawiający postanawia na podstawie art. 38 Regulaminu o przedłużeniu terminu składania ofert **do dnia 24 lutego 2025 roku do godz. 10:00.**

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji
Michał Trojanowski

Otrzymują:

1. Wykonawca w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.