



ZPI/024/260 /2025

Katowice, dnia 13 lutego 2025 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/163/2025

Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pn: „**Modernizacja układów pompowych Przepompowni Staszic**” (postępowanie Nr ZPI/024/163/2025), na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

„W związku z prowadzonym przez was postępowaniem przetargowym „Modernizacja układów pompowych Przepompowni Staszic”, będziemy zobowiązani za udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Jaki system SCADA, pracuje obecnie w SUW Miedary i ma zostać rozbudowany o sygnały z pompowni Staszic,? Proszę o podanie ilości i rodzaju licencji będących aktualnie w dyspozycji Zamawiającego.
2. Ile zmiennych, w użytkowanej licencji, jest wolnych i możliwych do wykorzystania w ramach rozbudowy układu?
3. Kiedy system SCADA SUW Miedary został uruchomiony i czy nadal jest objęty gwarancją? Jeśli tak proszę o informację kto jest gwarantem i przez jaki czas gwarancja będzie obowiązywała.

Dodatkowo czy system jest serwisowany przez firmę zewnętrzną? Jeżeli tak to proszę o informację kto jest wykonawcą tych serwisów oraz na jaki czas podpisaliście państwo umowę serwisową.

Ponadto, biorąc pod uwagę złożoność zadań będących przedmiotem postępowania bardzo proszę o wydłużenie terminu na przygotowanie oferty do dnia 28 lutego 2025 roku, w celu rzetelnego i możliwie najlepszego jej przygotowania”.

odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1: W SUW Miedary pracuje obecnie system ASIX z następującymi licencjami: ASIX-WA512W+ASIX-PM V.2022 ESD oraz ASIX-WDNLW+ASIX-PM V.2022 ESD.

Ad 2: Obecnie zajętych jest ok. 68% z 512 zmiennych, reszta jest wolna.

Ad 3: System SCADA SUW Miedary został uruchomiony w marcu 2023 roku przez firmę DREWA Sp. z o. o. i jest objęty gwarancją do 1.03.2028 roku.

System nie jest serwisowany przez firmę zewnętrzną poza obsługą gwarancyjną.

Zamawiający postanawia na podstawie art. 38 Regulaminu o przedłużeniu terminu składania ofert **do dnia 24 lutego 2025 roku do godz. 10:00.**

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji

Michał Trojanowski

Otrzymują:

1. Wykonawca w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.