



ZPI/024/263/2025

Katowice, dnia 13 lutego 2025 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/163/2025

Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pn: „**Modernizacja układów pompowych Przepompowni Staszic**” (postępowanie Nr ZPI/024/163/2025), na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

„Zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. W opisie technicznym, w części obejmującej branżę technologiczną, jak również w projekcie technicznym branży technologicznej mowa jest tylko o demontażach starych elementów instalacji i montażu nowych agregatów, armatury, rurociągów, etc. Proszę o potwierdzenie, że dostawy nowych agregatów pompowych, armatur, rurociągów, leża po stronie Zamawiającego.
2. Czy nowy fundament pod pompy ma być izolowany w całości czy należy wykonać tylko izolację pomiędzy nowym cokołem a warstwą chudego betonu?”

odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1: Zgodnie z PT Technologia - zestawienie materiałów i urządzeń i przedmiarem robót - dostawy nowych agregatów pompowych, armatur, rurociągów, leża po stronie Wykonawcy.

Ad 2: Izolacje fundamentu należy wykonać zgodnie z PT Konstrukcje.

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji

Michał Trójczanowski

Otrzymują:

1. Wykonawca w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.