



ZPI/024/192/2025

Katowice, dnia 17 lutego 2025 roku

**WYKONAWCY**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia**  
**Nr ZPI/024/163/2025**

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pn: „**Modernizacja układów pompowych Przepompowni Staszic**” (postępowanie Nr ZPI/024/163/2025), na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

„Czy Zamawiający przewiduje zobowiązanie Gwaranta, firmy Drewa Sp. z o.o., do zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnej możliwości rozbudowy istniejącej aplikacji w ramach realizowanego zakresu prac?”.

odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie gwarantuje nieodpłatnej możliwości rozbudowy istniejącej aplikacji objętej gwarancją firmy DREWA Sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami przedmiaru (*ROBOTY ELEKTRYCZNE I AKPiA*) poz. 33, Oferent zobowiązany jest przewidzieć wszystkie koszty związane z rozbudową systemu w uzgodnieniu i przy nadzorze Gwaranta systemu.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora  
Pionu Inwestycji

Jolanta Kuczyńska-Kurasz

Otrzymują:

1. Wykonawca w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.