



ZPI/024/293 /2025

Katowice, dnia 17 lutego 2025 roku

**WYKONAWCY**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia**  
**Nr ZPI/024/163/2025**

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pn: „**Modernizacja układów pompowych Przepompowni Staszic**” (postępowanie Nr ZPI/024/163/2025), na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

W związku z zamieszczonym na Państwa stronie internetowej Zaproszeniem do składania ofert na realizację zadania: „Modernizacja układów pompowych Przepompowni Staszic” - postępowanie ZPI/024/163/2025, zwracamy się z następującym pytaniem:

1. Prosimy o doprecyzowanie czy silnik nowych pomp ma być w klasie IE3 czy też IE4 ?

odpowieź Zamawiającego:

Ad 1: Silniki nowych pomp powinny być w klasie energetycznej co najmniej IE3, spełniające założenia dot. mocy pobieranej w przedstawionych punktach pracy agregatów pompowych (p. III.2 Opisu Technicznego oraz dokumentacji projektowej).

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora  
Pionu Inwestycji  
*Jolanta Kowalczyk-Kurasz*

Otrzymują:

1. Wykonawca w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.