



ZPI/024/325/2025

Katowice, dnia 20 lutego 2025 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/163/2025

Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pn: „**Modernizacja układów pompowych Przepompowni Staszic**” (postępowanie Nr ZPI/024/163/2025), na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

„Prosimy o uszczegółowienie informacji dotyczących systemu wizualizacji, który ma zostać wdrożony. Czy wizualizacja ma być realizowana lokalnie na Przepompowni Staszic, na istniejącym stanowisku komputerowym oraz w dyspozytorni na SUW Miedary? Jeśli tak, prosimy o podanie szczegółów dotyczących zainstalowanego oprogramowania SCADA na Przepompowni Staszic, statusu gwarancyjnego systemu oraz informacji, czy Zamawiający posiada niezabezpieczone kody źródłowe aplikacji SCADA”.

odpowieź Zamawiającego:

Wizualizacja ma być realizowana na stanowisku komputerowym lokalnym w pompowni Staszic jak i zdalnym w SUW Miedary.

Na komputerze w pompowni Staszic pracuje oprogramowanie ASIX Evo v.11 z licencją na 64 zmienne, system jest jeszcze objęty gwarancją. Kody źródłowe aplikacji nie są zabezpieczone.

Z poważaniem

Zastępczyni Dyrektora
Pionu Inwestycji
Jolanta Kowalska-Krawiec

Otrzymują:

1. Wykonawca w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.