



ZPI/024/425 /2025

Katowice, dnia 03 marca 2025 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/340/2025

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pn: **„Remont instalacji C.O. w budynku administracyjnym i garażowym w OES Żory”**(postępowanie Nr ZPI/024/340/2025), na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

„Proszę o informację zwrotną jaki rodzaj grzejników powinien zostać Państwu wyceniony dla postępowania ZPI/024/340/2025: miedziano-aluminiowe czy inne?”.

odповідź Zamawiającego:

Zgodnie z „Zestawieniem projektowanych grzejników” dokumentacji projektowej część grzejników zaprojektowano jako stalowe a część jako aluminiowo – miedziane.

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji

Michał Prokopiuk

Otrzymują:

1. Wykonawca w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.