



**MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
W IMIELINIE**

Imielin, 20 STY. 2025

MSK/O/P/2/1/2025

**Górnośląskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów Spółka Akcyjna  
Ul. Wojewódzka 19  
40-026 Katowice**

**Dotyczy: : Zaopiniowania projektu budowlanego odprowadzenia ścieków z proj. . zabudowy produkcyjno-usługowej na działkach 3962/289 ; 1015/304 ; 1014/304 ; 1013/304 przy ul. Wodnej w Imielinie.**

W odpowiedzi na pismo złożone przez Państwa 2.1.2025 w sprawie jw. informujemy, iż nadesłany projekt opiniujemy pozytywnie z uwagą :

- zaopiniowanie dotyczy odcinka od studni rozprężnej do studni zbiorczej,
- po wykonaniu całej inwestycji wraz z podłączeniem do miejskiej sieci kanalizacyjnej a co za tym idzie po wygaszeniu istniejącej na Państwa terenie oczyszczalni ścieków, zabrania się opróżnienia jej zawartości do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Ponadto informujemy, iż należy:

1. Zawiadomić Miejską Spółkę o rozpoczęciu wykonywania robót w terenie w celu wykonania przez pracownika Spółki czynności nadzoru nad wykonaniem i włączeniem przyłączy do sieci, dokonania odbioru technicznego robót oraz spisania protokołu odbioru wykonanego przyłącza. Szczególnej uwagi wymaga konieczność włączenia się do pracującej studni PR (wymagany bezwzględny bezpośredni nadzór pracownika Spółki).
2. Termin rozpoczęcia robót należy zgłosić z dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednak nie wcześniej niż 30 dni przed, mailowo na adres: [msk@msk-imielin.pl](mailto:msk@msk-imielin.pl) lub telefonicznie w biurze Spółki, tel. 32 22 55 676 w. 2
3. Podczas trwających prac, roboty ulegające zakryciu (zasypanie wykopu z nowo-powstałym przyłączem) należy zgłaszać do kierowników z wyprzedzeniem co najmniej trzy dniowym celem

ul. Imielińska 87  
41-407 Imielin

tel. 32 225 56 76  
email: [msk@msk-imielin.pl](mailto:msk@msk-imielin.pl)  
[www.msk-imielin.pl](http://www.msk-imielin.pl)

REGON 240766271  
NIP 646 279 90 29  
BDO 000051810

Kapitał zakładowy: 5.694.500 zł; Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000293961

sprawdzenia i odbioru robót przez pracownika naszej spółki, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.

4. Po zakończeniu prac montażowych, przed zasypką, w celu przeprowadzenia odpłatnych prób technicznych przyłączy i spisania protokołów odbioru technicznego wraz z wnioskiem o zawarcie umowy, należy w biurze Spółki przy ul. Imielińskiej 87 lub mailowo na adres [msk@msk-imielin.pl](mailto:msk@msk-imielin.pl), złożyć zlecenie na przeprowadzenie prób technicznych wykonanego przyłącza.
5. Jeśli sieć lub przyłączy przebiega przez działki niebędące w posiadaniu Inwestora, to należy posiadać zgodę właścicieli działek poprzez które będzie przebiegać sieć lub przyłączy. Dotyczy to również zajęcia pasa drogowego. **Do zlecenia na wykonanie przyłącza należy dołączyć decyzję o zajęciu pasa drogowego wydaną przez Urząd Miasta Imielin.**
6. Inwestor poniesie również odpowiedzialność materialną w przypadku konieczności wypłaty odszkodowań innym odbiorcom wody lub użytkownikom kanalizacji, związanych ze spowodowaniem szkody przez inwestora podczas budowy przyłączy, awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
7. Kategorycznie zabrania się samodzielnej ingerencji w istniejącą sieć kanalizacyjną bez nadzoru Miejskiej Spółki Komunalnej w Imielinie

Informujemy, że warunkiem uzyskania przez Inwestora Protokołu Odbioru jest :

- **dokonanie przez służby naszej Spółki odbioru technicznego wykonanych robót,**
- **Dostarczenie do naszej Spółki potwierdzenia złożenia w Starostwie Powiatowym Operatu Technicznego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego oraz współrzędnych punktów trasy tego przyłącza wraz z rzednymi studni w postaci pliku.txt.**

Załączniki:

1egz. PT

Kopie: MSK

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA  
sp. z o.o. w Imielinie  
41-401 Imielin, ul. Imielińska 87  
tel. 32 225 64 55  
KIEROWNIK SIECI I OZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
mgr inż. Stanisław Stolorz

PREZES ZARZĄDU  
*Mirosław Szendera*