



**MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W IMIELINIE**

Imielin, 14 PAŹ. 2024

MSK/O/T/3/10/2024

**Górnośląskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów Spółka Akcyjna
Ul. Wojewódzka 19
40-026 Katowice**

Dotyczy: wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla proj. zabudowy produkcyjno-usługowej na działkach 3962/289 ; 1015/304 ; 1014/304 ; 1013/304 przy ul. Wodnej w Imielinie.

W nawiązaniu do wniosku złożonego w dniu 2.10.2024 informujemy, że wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do przedmiotowej nieruchomości powinno uwzględniać poniższe warunki :

Warunki techniczne wykonania przyłącza kanalizacyjnego:

Przyłączy kanalizacyjne projektować w uzgodnieniu z Miejską Spółką Komunalna sp. z o. o. do:

- istniejącej studni grawitacyjnej (k) o rzędnych góra 262,91 dno 260,66 (wg informacji posiadanych przez nas. Zaleca się sprawdzenie rzędnych studni na miejscu) znajdującej się na działce 1013/304.

Do kanalizacji sanitarnej mogą trafić tylko i wyłącznie ścieki pochodzenia bytowego. Przyłączy powinno być wykonane z rur kanalizacyjnych PVC-U łączonych kielichowo o średnicy min. 160 mm, klasa - sztywności SN-8 (długi kielich). Minimalny spadek na przyłączy grawitacyjnym dla $\varnothing 160$ – 1,5% (1,5 cm na 1mb wg normy). Studzienki rewizyjne dla przyłączy grawitacyjnych należy lokalizować przy zmianie kierunków, średnicy, spadków oraz na odcinkach prostych co 35m dla rur o $\varnothing 160$. Ze względu na charakter sieci kanalizacyjnej (podciśnieniowa), zalecane jest założenie odpowietrznika na odcinku kanalizacji grawitacyjnej. **Przypominamy, że do kanalizacji sanitarnej nie można włączać odpływów kanalizacji deszczowej, ani drenaży.** Istniejącą i projektowaną infrastrukturę kanalizacyjną należy dostosować do niwelety terenu.

W przypadku, kiedy wskazana studzienka przyłączeniowa znajduje się na posesji niebędącej własnością inwestora należy uzyskać zgodę jej właściciela na wejście w teren, w celu wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Jeśli trasa rurociągu włączeniowego do ww. studni przebiega przez działki niebędące własnością inwestora to również trzeba uzyskać zgodę właściciela na jej przebieg. Uzyskane zgody należy dołączyć do projektu budowlanego.

ul. Imielińska 87
41-407 Imielin

tel. 32 225 56 76
email: msk@msk-imielin.pl
www.msk-imielin.pl

REGON 240766271
NIP 646 279 90 29
BDO 000051810

Kapitał zakładowy: 5.694.500 zł; Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy, KRS 0000293961

Pozostałe warunki:

1. Wykonać dokumentację techniczną przyłącza na mapie do celów projektowych, wraz z projektem budowlanym (wykonuje uprawniony projektant).
2. Uzgodnić wykonaną dokumentację (projekt budowlany) w Miejskiej Spółce,
3. **Przyłącza może wykonać i podłączyć do sieci miejskiej przy obecności przedstawiciela Spółki, jedynie monter z odpowiednimi uprawnieniami**, który udzieli gwarancji na wykonane roboty oraz podpisze protokół odbioru technicznego wykonanych przyłączy, pod warunkiem uzyskania niezbędnych zgód od właścicieli działek przez które będzie przebiegać przyłączy.
4. Zgłosić w Miejskiej Spółce zamiar wykonania przyłącza.
5. Zawiadomić Miejską Spółkę o rozpoczęciu wykonywania robót w terenie w celu wykonania przez pracownika Spółki czynności nadzoru nad wykonaniem i włączeniem przyłączy do sieci, dokonania odbioru technicznego robót oraz spisania **protokołu odbioru** wykonanego przyłącza. Szczególnej uwagi wymaga konieczność włączenia się do pracującej studni PR (wymagany bezwzględny bezpośredni nadzór pracownika Spółki)
6. Roboty ulegające zakryciu (zasypanie wykopu z nowo-powstałym rurociągiem) należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej trzy dniowym celem sprawdzenia i odbioru robót przez pracownika naszej spółki co zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
7. Informujemy, że warunkiem uzyskania przez Inwestora Końcowego Protokołu Odbioru jest dokonanie przez służby naszej Spółki odbioru technicznego wykonanych robót, oraz dostarczenie do naszej Spółki Operatu Pomiarowego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego z zaznaczonymi rzędnymi nowo-powstałych studni kanalizacyjnych.
8. Wewnętrzna instalacja wodociągowa i kanalizacyjna musi odpowiadać aktualnym przepisom budowlanym.
9. Niniejsze warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od ich wydania.
10. Włączenie się do miejskiej kanalizacji bez nadzoru przedstawiciela Spółki, albo odprowadzanie ścieków bez zawarcia umowy z Miejską Spółką Komunalną, spowoduje zablokowanie przyłączy oraz skierowanie sprawy do sądu.
11. Inwestor poniesie również odpowiedzialność materialną w przypadku konieczności wypłaty odszkodowań innym odbiorcom wody lub użytkownikom kanalizacji, związanych ze spowodowaniem szkody przez inwestora podczas budowy przyłączy, awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.
12. Jeśli sieć lub przyłączy przebiega przez działki niebędące w posiadaniu Inwestora, to należy posiadać zgodę właścicieli działek poprzez które będzie przebiegać sieć lub przyłączy. Dotyczy to również zajęcia pasa drogowego a w przypadku konieczności wejścia w pas drogowy, do zlecenia na wykonanie przyłącza należy dołączyć decyzję o pozwoleniu na zajęcie pasa drogowego wydana przez Urząd Miasta Imielin.

Załączniki:

1. Brak

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PREZES ZARZĄDU

Mirosław Szendera

MIEJSKA SPÓŁKA KOMUNALNA
sp. z o.o. Imielin
41-401 Imielin, ul. Miejska 87
tel. 31 229 64 55

KIEROWNIK SIECI I OŚCZALNI ŚCIEKÓW Strona 2 z 2
mgr inż. Sławomir Stolarz