



ZPI/024/1725/2025

Katowice, dnia 18 sierpnia 2025 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/1711/2025

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert do Wykonawców, umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej GPW S.A w Katowicach oraz wysłanie informacji o postępowaniu przetargowym na portal informacyjny „GRUPA BIZNES POLSKA”, w oparciu o art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: „**Podłączenie kanalizacji Zakładu Uzdatniania Wody Dzieckowice i Stacji Regeneracji Węgla Aktywnego do sieci kanalizacji miejskiej**” (*postępowanie Nr ZPI/024/1711/2025 z dnia 14 sierpnia 2025 roku - data publikacji na stronie*) w oparciu o art. 38 ust.1 Regulaminu udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania dostarczonego Zamawiającemu w wiadomości e-mail z dnia 14 sierpnia 2025 roku:

- 1) „W związku z przygotowaniem oferty na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla ZUW Dzieckowice, uprzejmie prosimy o udostępnienie posiadanej dokumentacji geologicznej dotyczącej terenu inwestycji. W dokumentacji projektowej wskazano możliwość występowania podwyższonego poziomu wód gruntowych – szczegółowe dane geologiczne pozwolą nam na właściwe oszacowanie zakresu prac i kosztów.
- 2) Dodatkowo prosimy o informację, czy Zamawiający posiada preferencje co do producenta przepompowni, która ma zostać zastosowana. W przypadku braku takich wytycznych prosimy o wskazanie, czy w Państwa obiektach były wcześniej zabudowywane podobne urządzenia oraz jakiego były one producenta.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W nawiązaniu do treści wiadomości e-mail obejmującego w/w zapytanie z dnia 14 sierpnia 2025 roku (data wysłania wiadomości e- mail przez Wykonawcę) udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1) Dokumentacja znajduje się w zamieszczonych plikach na stronie www Zamawiającego: 2025 08 14 ZPI-024-1711-2025-Dokumentacja projektowa ZUW Dzieckowice(12).7z\03. PROJEKT TECHNICZNY\PROJEKT TECHNICZNY\03. ZAŁĄCZNIKI;
- Ad. 2) Zgodnie z art. 29 Regulaminu, Zamawiający nie wymaga konkretnego producenta przepompowni ścieków a tym samym nie preferuje żadnego z producentów przepompowni ścieków.
- Wymagane parametry dwóch pomp opisane zostały w Projekcie Technicznym „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej zakładu ZUW Dzieckowice” w ramach zadania „PODŁĄCZENIE KANALIZACJI ZAKŁADU – ZUW DZIECKOWICE DO KANALIZACJI MIEJSKIEJ” to: wydajność 4,00 l/s oraz wysokość podnoszenia równa 6,06m. Przewidziano 2 pompy pracujące naprzemiennie o wydajności 8,0 l/s i nominalnej wysokości podnoszenia 4,80m oraz o mocy silnika napędowego równej 1,1kW. Przewidziana liczba włączeń pompy wynosi 3 razy na godzinę a dopuszczalna 15 razy na godzinę. Całkowita moc pobierana z sieci wynosi 1,44 kW a jednostkowe zużycie energii 0,082 kWh/m³. Czas pompowania jest równy 0,84min.

Prędkość przepływu dla wydajności obliczeniowej $Q=4,89$ l/s w pionie tłocznym o średnicy DN80 wynosi 0,97 m/s a w przewodzie tłocznym z rur PE100 SDR11 PN 16 90x8,2mm wynosi 1,15m/s.

Szczegółowe elementy pompowni zgodnie z rysunkiem IS-03. PT.

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji
Michał Trojanowski

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. ZPI a/a.