



ZPI/024/1826/2025

Katowice, dnia 4 września 2025 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/1776/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert do Wykonawców, umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej GPW S.A w Katowicach oraz wysłanie informacji o postępowaniu przetargowym na portal informacyjny „GRUPA BIZNES POLSKA”, w oparciu o art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: **„Przebudowa napowietrznego odcinka magistralnej sieci wodociągowej DN600 w Rybniku”** (postępowanie Nr ZPI/024/1776/2025 z dnia 28 sierpnia 2025 roku - data publikacji na stronie) w oparciu o art. 38 ust.1 Regulaminu udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania dostarczonego Zamawiającemu w dniu 2 września 2025 roku:

1) „Czy w związku z niedawną aktualizacją normy PN-EN 12201-1:2024-04, dla wymogu stawianego przez Zamawiającego w załączniku „OPIS TECHNICZNY.pdf” – „Rury powinny (...) posiadać:

- test karbu (ang. notch test) – badanie wykonywane jednorazowo dla określonego surowca, z którego wykonane są wyroby, dostarczone przez producenta surowca, metoda badań zgodna z PN-EN ISO 13479, wynik w testach typu ≥ 8760 godzin
- test kuli – badanie wykonywane jednorazowo dla określonego surowca, dostarcza producent surowca na bazie przebadania próbki (80°C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N100) wykonanej z surowca PE100-RC, wynik w testach typu $\geq 8760h$,
- test FNCT (ang. Full Notch Creep Test) – dostarcza producent surowca na bazie przebadania próbki (80°C, 4 N/mm², 2 % Arkopal N-100) wykonanej z surowca PE100-RC zgodnie z ISO 16770.3, wynik w testach typu ≥ 8760 godzin”,

Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur, zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04? Badania te potwierdzają dokładnie te same właściwości rur wykonanych z materiału PE100-RC:

1. Odporność na powolny wzrost pęknięć z określeniem modułu wzmocnienia dla badanej rury,
2. Odporność na powolny wzrost pęknięć pod obciążeniem,
3. Odporność na powolną propagację pęknięć Test karbu.

Norma PN-EN 12201-1:2024-04 zawiera badania, które są w pełni znormalizowane, a to pozwala na potwierdzenie ich wiarygodną metodą w akredytowanym laboratorium. Ponadto przewagą badań opisanych w normie PN EN 12201-2:2024 jest racjonalny czas ich wykonania umożliwiający kontrolę faktycznych właściwości produkowanego wyrobu.

Ponadto dokument PAS 1075 jest dokumentem archiwalnym, którego wydawania zaprzestano w 2020 roku.

2) Czy w związku z wymaganiem stawiającym przez Zamawiającego w załączniku „OPIS TECHNICZNY.pdf” – „Rury powinny (...) posiadać: pozytywną opinię techniczną Głównego Instytutu Górnictwa o dopuszczeniu do stosowania rur na terenach objętych działaniem szkód górniczych”, Zamawiający dopuszcza do złożenia oferty na rury PE Producenta, nie posiadającego opinii technicznej Głównego Instytutu Górnictwa, ale dysponującego „Opinią na temat możliwości stosowania rur polietylenowych na terenach objętych eksploatacją górniczą” wydaną przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników? Czy opinia wydana przez wyżej wymieniony Instytut będzie uznana za dokument równoważny do GIG, ze względu na to, iż dokument ten został przygotowany w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku „Prawo geologiczne i górnicze”?”.

Odpowiedź Zamawiającego:

W nawiązaniu do treści w/w zapytania Wykonawcy z dnia 2 września 2025 roku Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

- Ad. 1) Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania równoważnego, w postaci badań dla właściwości rur zgodnie z nową normą PN-EN 12201-1:2024-04, jeżeli potwierdzają one te same właściwości dotyczące odporności na powolny wzrost pęknięć, również pod obciążeniem i w testach karbu, jakie zawarto w opisie technicznym.
- Ad. 2) Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rurociągów, które nie posiadają pozytywnej opinii *Głównego Instytutu Górnictwa* o dopuszczeniu do stosowania rur na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji

Michał Trzjanowski

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. ZPI a/a.