
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont baterii akumulatorów rozdzielni sN 6kV
ADRES INWESTYCJI : SUW Czaniec
INWESTOR : Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach

ADRES INWESTORA : ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

DATA OPRACOWANIA : 13.04.2026

WYKONAWCA :

Data opracowania
13.04.2026

OBMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------------|---|------|---------|--------|
| 1 | | Demontaże | | | |
| 1 | KNR AL-01 | Demontaż demolacyjny akumulatora bezobsługowego | szt. | | |
| d.1 | 0109-02 analiza indywidualna | | | | |
| | | 18 | szt. | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 2 | KNR 4-06 | Odkręcenie śrub fi 8 z akumulatorów | szt. | | |
| d.1 | 0115-01 analiza indywidualna | | | | |
| | | 18*2 | szt. | 36,000 | |
| | | | | RAZEM | 36,000 |
| 3 | KNR AL-01 | Demontaż demolacyjny zasilacza przemysłowego 2P 220/30 | szt. | | |
| d.1 | 0112-08 analiza indywidualna | | | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | | Montaże | | | |
| 4 | | Zakup akumulatorów bezobsługowych ołowiowo-kwasowych wraz z utylizacją zdemontowanych | szt. | | |
| d.2 | analiza indywidualna | | | | |
| | | 18 | szt. | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 5 | KNR AL-01 | Montaż akumulatora bezobsługowego ołowiowo-kwasowego | szt. | | |
| d.2 | 0109-02 analiza indywidualna | | | | |
| | | 18 | szt. | 18,000 | |
| | | | | RAZEM | 18,000 |
| 6 | KNR 4-06 | Skręcanie akumulatorów śrubami M8 | szt. | | |
| d.2 | 0112-01 analiza indywidualna | | | | |
| | | 18*2 | szt. | 36,000 | |
| | | | | RAZEM | 36,000 |
| 7 | KNR AL-01 | Montaż zasilacza przemysłowego 230/30 A DC | szt. | | |
| d.2 | 0112-08 analiza indywidualna | | | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |