ZAKRES INWESTYCJI

ISTNIEJĄCA INSTALACJA PV
Pn = 311kW

ST_PV

DO MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH

ISTNIEJĄCY BUDYNEK BIUROWY

ISTNIEJĄCY BUDYNEK GARAŻY

POM. KOTŁOWNI

POM. ROZDZIELNI

ZASILANIE PROJEKTOWANYCH OBWODÓW

R_KP

TWK

RK

RG

SZR

ZASILANIE LOKALNYCH ODBIORÓW

ZKP

GWP

WJAZD

LEGENDA

STAN PROJEKTOWANY

- ZAKRES INWESTYCJI
- TWK — PROJEKTOWANY TECHNICZNY WYŁĄCZNIK PRĄDU KOTŁOWNI
- PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA
  R_KP – ROZDZIELNICA KOTŁOWNI
- PROJEKTOWANY KABEL nN – ODBIORY BYTOWE
- PROJEKTOWANY KABEL POŻAROWY

STAN ISTNIEJĄCY

- ISTNIEJĄCY OBIEKT – POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- GWP — ISTNIEJĄCY GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- ISTNIEJĄCA ROZDZIELNICA

ZKT – ZŁĄCZE KABLOWE TAURON TYPU ZK3g – ZASILANIE REZERWOWE
ST_PV – STACJA TRANSFORMATOROWA POTRZEB PV – ZASILANIE PODSTAWOWE
RG – ROZDZIELNICA GŁÓWNA
RK – ROZDZIELNICA KOTŁOWNI

- ISTNIEJĄCY KABEL nN
- ISTNIEJĄCY KABEL SN
- ISTNIEJĄCY KABEL POŻAROWY

AQUA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.
44-100 Tychy, Budowlanych 174B

INWESTOR: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach

ADRES INWESTYCJI: OES Czarny Las , Ruda Śląska, ul Hallera80

TEMAT: Projekt instalacji wymiany źródła ciepła na kaskadę pomp ciepła ze źródłem szczytowym wraz z wymianą grzejników w budynku biurowym

PROJEKTANT: mgr inż. Mirosław KUNA
upr. bud. SLK/1072/PWOE/05

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Łukasz WAWRZYCZEK
upr. bud. SLK/5604/PWBE/15

OPRACOWANIE: mgr inż. Jarosław DZIAŁA

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU: Schemat rozdziału energii

ETAP:	SKALA:	REWIZJA:	NR RYSUNKU:
PW	-	0	IE-011 ARK. 01//01

DATA: 06.2025

A3