

Tarnowskie Góry, 08.08.2025 r.

TT/2221/37991100031829/VII/25

Znak sprawy: **293/2025**

**Górnośląskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów S.A.**

ul. Wojewódzka 19

40-026 Katowice

Dotyczy: wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej dla budynku socjalnego zlokalizowanego przy ul. Wodociągowej 2 w Tarnowskich Górach (działka nr 3145/56)

W odpowiedzi na złożony wniosek w dniu 31.07.2025 r., w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, informujemy iż do przedmiotowej nieruchomości zostało wybudowane przyłącze kanalizacyjne zakończone w granicy działki.

Poniżej podajemy wytyczne, które należy uwzględnić na etapie wykonawstwa instalacji kanalizacji:

- instalacja między budynkiem i istniejącym przyłączem może zostać zrealizowana systemem gospodarczym lub zlecona specjalistycznej firmie instalatorskiej;
- odprowadzenie ścieków z przedmiotowej inwestycji przewidzieć w systemie rozdzielczym;
- do budynku wykonać podłączenie z rur kanalizacyjnych DN 160 x 4,7 PCV z zachowaniem spadku minimum 1,5%;
- trasa podłączenia powinna być możliwie najkrótsza w prostych odcinkach (bez zbędnych załamań);
- odprowadzenie ścieków z budynku przewidzieć poprzez studzienkę rewizyjną którą należy zlokalizować w obrębie przyłączanej nieruchomości, ok. 2-3 m od granicy z pasem drogowym;
- zmiany kierunku instalacji należy wykonać poprzez studzienkę kanalizacyjną;
- należy zachować odległość min. 1,5 m od budynku i obiektów małej architektury;
- podłączenie należy posadowić poniżej strefy przemarzania gruntów; dopuszcza się ułożenie rury na mniejszej głębokości, pod warunkiem zabezpieczenia przewodu;
- całość instalacji należy wykonać zachowując szczelność połączeń, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się do kanalizacji wód gruntowych, ziemi, piasku i innych zanieczyszczeń;
- pion instalacji kanalizacyjnej powinien być wentylowany zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie;
- do sieci kanalizacji sanitarnej bezwzględnie zabrania się odprowadzania wód opadowych, proponujemy rozważyć możliwość zastosowania systemu retencyjno – rozsączającego;
- zabrania się podłączenia budynku do kanalizacji poprzez zbiornik bezodpływowy;
- istniejący zbiornik bezodpływowy, zbierający dotychczas nieczystości z wnioskowanej działki (szambo), należy zlikwidować;

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry, ul. Opolska 51

NIP: 645-19-05-456; KRS: Sąd Rejonowy Gliwice X Wydział Gospodarczy nr 0000069696

Wysokość kapitału zakładowego: 16 511 167,20 zł

Osoby upoważnione do reprezentowania: Sławomir Jankowski - Prezes Zarządu; Henryk Drob – Wiceprezes; Prokurenci Spółki: Philippe Gastaud, Jarosław Drzazga, Beata Sorychta

Tel. +48 (32) 78 40 200 - Fax. +48 (32) 285 20 71

www.pwik-tg.pl

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem [www.pwik-tg.pl](http://www.pwik-tg.pl) lub w siedzibie PWiK Sp. z o.o.



- na instalacji wewnętrznej należy zabudować samoczynnie działającą zasuwę / klapę burzową zabezpieczającą budynek / teren przed zalaniem; zasuwa może być zainstalowana jako samodzielne urządzenie lub zintegrowana ze studzienką kanalizacyjną; eksploatacja, oraz okresowe przeglądy urządzenia należą do właściciela posesji; w przypadku nie zabudowania ww. zasuwy / klapy, jeśli nastąpi zalanie nieruchomości, Przedsiębiorstwo nie będzie ponosiło odpowiedzialności za powstałe szkody.

Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy złożyć wniosek o nadzór i odbiór przyłącza kanalizacji, oraz o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków. Informujemy, iż nielegalny pobór wody i odprowadzenie ścieków sanitarnych zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2024 roku poz. 757 art. 28 ust. 4), podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

KIEROWNIK  
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Marta Boncol

Rozdzielnik:  
1 x adresat  
1 x TT

Opracowała:  
Gabriela Kistorz