



ZPI/024/998/2026

Katowice, dnia 16 czerwca 2026 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
nr ZPI/024/989/2026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytania skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn: **„Remont dachu budynku przygotowania koagulantu - ZUW Goczalkowice”** (postępowanie nr **ZPI/024/989/2026** z dnia 15 czerwca 2026 roku), na podstawie art. 38 ust.1 oraz ust.3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

„Szanowni Państwo,

w związku z analizą dokumentacji postępowania dotyczącego zadania pn. „Remont dachu budynku przygotowania koagulantu – ZUW Goczalkowice” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia w technologii równoważnej, tj. z zastosowaniem systemu płynnych membran dachowych, zamiast projektowanego układu pokrycia z papy termozgrzewalnej.

Proponowana technologia polega na wykonaniu bezspoinowej, wodoszczelnej powłoki hydroizolacyjnej z płynnej membrany dachowej, z pełnym uszczelnieniem powierzchni dachu, wywnięciami na atyki, ogniomury, kominy, przejścia instalacyjne oraz pozostałą infrastrukturę dachową. Rozwiązanie pozwala ograniczyć liczbę połączeń, zakładów i miejsc potencjalnych nieszczelności, a jednocześnie zapewnia szczelność, odporność na promieniowanie UV oraz trwałość użytkową nie gorszą niż rozwiązanie przewidziane w dokumentacji.

Wnosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w opisanej technologii równoważnej, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane w dokumentacji postępowania.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku dopuszczenia technologii płynnych membran Zamawiający uzna doświadczenie wykonawcy w zakresie wykonywania hydroizolacji dachów płaskich w systemach płynnych membran jako równoważne wobec warunku dotyczącego wykonania lub remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną.

Dodatkowo prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza:

1. renowację istniejących obróbek blacharskich w systemie epoksydowo-poliuretanowym zamiast ich wymiany, jeżeli rozwiązanie zapewni szczelność, ochronę antykorozyjną oraz trwałość nie gorszą od rozwiązania przewidzianego w dokumentacji;

2. wykonanie hydroizolacji bez demontażu elementów infrastruktury dachowej, jeżeli zastosowana technologia pozwala na szczelne opracowanie detali i przejść instalacyjnych;
3. pozostawienie istniejącej instalacji odgromowej bez demontażu, jeżeli jej stan techniczny na to pozwala i jeżeli proponowana technologia umożliwi wykonanie hydroizolacji dachu bez ingerencji w instalację odgromową.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi, czy powyższe rozwiązania mogą zostać potraktowane jako rozwiązania równoważne i dopuszczone do zastosowania w ramach niniejszego postępowania.”

odpowieź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza pokrycia dachu w technologii powłoki hydroizolacyjnej z płynnej membrany dachowej, tak jak i wykonania obróbek blacharskich w systemie epoksydowo-poliuretanowym, wykonania hydroizolacji bez demontażu elementów infrastruktury dachowej oraz pozostawienia istniejącej instalacji odgromowej.

Szczegółowy opis wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia został określony w Opisie technicznym, stanowiącym załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert.

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji
Michał Gójanowski

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.