



ZPI/024/1284/2026

Katowice, dnia 27 lipca 2026 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/1220/2026 z dnia 17 lipca 2026 roku

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert do Wykonawców, umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej GPW S.A w Katowicach oraz wysłanie informacji o postępowaniu przetargowym na portal informacyjny „GRUPA BIZNES POLSKA”, w oparciu o art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację zadania pn.: „**Wykonanie nowych podpór pod rurociąg wody surowej DN 600 w budynku filtrów pospiesznych nowych - ZUW Maczki**” (*postępowanie Nr ZPI/024/1220/2026 z dnia 17 lipca 2026 roku - data publikacji na stronie*) w oparciu o art. 38 ust. 1 Regulaminu udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania dostarczonego Zamawiającemu w dniu 24 lipca 2026 roku:

„W nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej na terenie ZUW Maczki proszę o odpowiedź na poniższe pytania:

1. *W trakcie wizji stwierdzono, że na belkach podporowych, podlegających wymianie zainstalowane są elementy stabilizujące rurociąg (zapewniające jego właściwe prowadzenie). Każdy taki element składa się z podstawy, dwóch klocków oraz czterech ograniczników. Element ten jest przyspawany do belki podporowej. Czy w trakcie realizacji prac ujętych w zapytaniu ofertowym należy ten element odzyskać i zamontować go na nowej belce czy podlega on również dostawie? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie rysunku tego elementu.*
2. *Proszę o potwierdzenie, że rektyfikacja trasy rurociągu przywołana w opisie technicznym ma na celu wypoziomowanie go zgodnie z stanem pierwotnym po pierwotnym montażu. Jeśli tak to czy dostępny będzie operat ustawienia rurociągu z tamtego czasu?”.*

Odpowiedź Zamawiającego:

- Ad.1 Wskazany element należy odzyskać i ponownie zamontować na nowej belce.
Ad.2 Rektyfikacja trasy rurociągu przywołana w Opisie technicznym ma na celu wypoziomowanie go zgodnie ze stanem pierwotnym. Ponadto Zamawiający informuje, iż nie posiada operatu ustawienia rurociągu.

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji
Michał Prodanowski

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. ZPI a/a.