



ZPI/024/1351/2026

Katowice, dnia 5 sierpnia 2026 roku

**WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
nr ZPI/024/1332/2026**

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytania skierowane przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację usługi pn: „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja 20 komór filtrów pospiesznych Go-cza II – ZUW Goczalkowice**” (postępowanie nr **ZPI/024/1332/2026** z dnia 3 sierpnia 2026 roku), na podstawie art. 38 ust.1 oraz ust.3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań dostarczonych Zamawiającemu w wiadomościach e-mail w dniach 4 i 5 sierpnia 2026 roku:

1. „Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do postępowania na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja 20 komór filtrów pospiesznych Go-cza II – ZUW Goczalkowice” zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga wykazania doświadczenia w opracowaniu dokumentacji obejmującej filtry pospieszne z zastosowaniem niskooporowego drenażu szczelinowego. Jednocześnie w Opisie Przedmiotu Zamówienia wskazano, iż w ramach wyposażenia komór filtracyjnych przewiduje się zaprojektowanie nowego drenażu „np. wysokooporowego, niewymagającego wykonania warstwy podtrzymującej złoża filtracyjnego”.

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie powyższej rozbieżności oraz potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie modułowego drenażu szczelinowego niskooporowego.

2. „Szanowna Pani,

w związku z ogłoszonym „Zaproszeniem do składania ofert” na realizację ww zadania zwracamy się z następującym pytaniem:

W „Zaproszeniu do składania ofert” wskazali Państwo (punkt 9.4.4), iż:

*Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:
☐ co najmniej jedną dokumentację obejmującą swym zakresem remont, przebudowę, budowę filtrów pospiesznych piaskowych otwartych na stacjach uzdatniania wody o wydajności minimum 45 000 m3 wody/ dobę z zastosowaniem niskooporowego drenażu szczelinowego*

Zwracamy się z prośbą o zmianę - na wydłużenie terminu w okresie ostatnich **pięciu** lat na: w okresie ostatnich **siedmiu** lat.

Uzasadnienie – w ostatnich latach było bardzo mało postępowań dotyczących remontu filtrów otwartych na stacjach uzdatniania wody o tak dużej wydajności. Wydłużenie terminu wykazania się podobnymi realizacjami do ostatnich siedmiu lat przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności postępowania.

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby”.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.1. W opisie przedmiotu zamówienia dwukrotnie wystąpiła oczywista omyłka pisarska:

- **pkt. III OPZ - Zakres przedmiotu zamówienia, odnośnik czwarty:**
 - **jest:** "montaż nowych drenaży wysokooporowych"
 - **ma być:** "montaż nowych drenaży **niskooporowych**"
- **pkt. V OPZ – Założenia projektowe dla zadania.:**

Branża sanitarna / technologiczna

- **jest:** „W ramach wyposażenia komór filtracyjnych przewiduje się zaprojektowanie nowego drenażu np. wysokooporowego, niewymagającego wykonania warstwy podtrzymującej złoża filtracyjnego”;

- **ma być:** „W ramach wyposażenia komór filtracyjnych przewiduje się zaprojektowanie nowego drenażu np. **niskooporowego**, niewymagającego wykonania warstwy podtrzymującej”.

Warunki udziału w postępowaniu odnośnie wykazania doświadczenia oferenta pozostają bez zmian.

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie okresu wykazania doświadczenia przez oferenta, z ostatnich 5 lat na okres ostatnich **7 lat**.

Pkt. 9 Warunki udziału w postępowaniu - OTRZYMUJE NOWE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE:

pkt. 9.4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące warunki dotyczące:

9.4.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich **7 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

- **co najmniej jedną dokumentację obejmującą swym zakresem remont, przebudowę, budowę filtrów pospiesznych piaskowych otwartych na stacjach uzdatniania wody o wydajności minimum 45 000 m³ wody/ dobę z zastosowaniem niskooporowego drenażu szczelinowego.**

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
Pionu Inwestycji

Jolanta Kołodziej-Kurasz

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.