



ZPI/024/1389/2026

Katowice, dnia 10 sierpnia 2026 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
nr ZPI/024/1332/2026

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytania skierowane przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację usługi pn: **„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja 20 komór filtrów pospiesznych Go-cza II – ZUW Goczałkowice”** (postępowanie nr **ZPI/024/1332/2026** z dnia 3 sierpnia 2026 roku), na podstawie art. 38 ust.1 oraz ust.3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań dostarczonych Zamawiającemu w wiadomościach e-mail w dniach 6 i 7 sierpnia 2026 roku:

I. Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do postępowania na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja 20 komór filtrów pospiesznych Go-cza II – ZUW Goczałkowice” prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

1. Ze względu na sezon urlopowy oraz chęć przeprowadzenia wizji lokalnej, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 17.08.2026 na 31.08.2026 r.
2. Prosimy o zmianę zapisu referencyjnego (punkt 9.4.4. Zaproszenia do składania ofert)

z:

„co najmniej jedną dokumentację obejmującą swym zakresem remont przebudowę, budowę filtrów pospiesznych piaskowych otwartych na stacjach uzdatniania wody o wydajności minimum 45 000 m³ wody/ dobę z zastosowaniem niskooporowego drenażu szczelinowego”

na:

”co najmniej jedną dokumentację obejmującą swym zakresem remont przebudowę, budowę filtrów pospiesznych piaskowych **lub węglowych** otwartych na stacjach uzdatniania wody o wydajności minimum 45 000 m³ wody/ dobę z zastosowaniem niskooporowego drenażu szczelinowego”

3. Wnosimy o zmianę projektu umowy w zakresie §3 (Terminy):

z:

„1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie:

- 1.1. do 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy wykonać i przekazać Zamawiającemu jeden komplet uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji wraz z dokumentem

potwierdzającym złożenie Dokumentacji, celem uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę), bądź zgłoszenia dokonanego w trybie art. 30 Prawa budowlanego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają dla realizacji Inwestycji na podstawie Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem §4 pkt 1 Umowy;

1.2. do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy przekazać Zamawiającemu komplet Dokumentacji projektowej zawierający wszystkie elementy określone w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z ostateczną i prawomocną decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę), bądź ze zgłoszeniem dokonanym w trybie art. 30 ustawy Prawa budowlanego, oraz oświadczeniem o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno – budowlanej i brak przeszkód formalnych co do rozpoczęcia wykonania Inwestycji, jeżeli przepisy prawa tego wymagają dla realizacji Inwestycji na podstawie Przedmiotu umowy”

Na:

„1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie:

1.1. do **8 miesięcy** od dnia podpisania Umowy wykonać i przekazać Zamawiającemu jeden komplet uzgodnionej z Zamawiającym Dokumentacji wraz z dokumentem potwierdzającym złożenie Dokumentacji, celem uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę), bądź zgłoszenia dokonanego w trybie art. 30 Prawa budowlanego, jeżeli przepisy prawa tego wymagają dla realizacji Inwestycji na podstawie Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem §4 pkt 1 Umowy;

1.2. do **10 miesięcy** od dnia podpisania Umowy przekazać Zamawiającemu komplet Dokumentacji projektowej zawierający wszystkie elementy określone w Opisie przedmiotu zamówienia, wraz z ostateczną i prawomocną decyzją administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie robót budowlanych (pozwolenie na budowę), bądź ze zgłoszeniem dokonanym w trybie art. 30 ustawy Prawa budowlanego, oraz oświadczeniem o braku sprzeciwu organu administracji architektoniczno – budowlanej i brak przeszkód formalnych co do rozpoczęcia wykonania Inwestycji, jeżeli przepisy prawa tego wymagają dla realizacji Inwestycji na podstawie Przedmiotu umowy”

4. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści zastosowanie **modułowego** drenażu szczelinowego niskooporowego:.

II. Pytania dotyczące doświadczenia Wykonawcy

1. Prosimy o uznanie doświadczenia w wykonaniu dokumentacji projektowej SUW w ciągu ostatnich 5 lat obejmującej modernizację filtrów pospiesznych piaskowych otwartych o wydajności 24.000m³/d.
2. Prosimy o uznanie doświadczenia w wykonaniu dokumentacji projektowej SUW o wydajności minimum 45 000 m³ wody/ dobę obejmującej modernizację filtrów pospiesznych piaskowych otwartych, w ciągu ostatnich 15 lat.

Pytania dotyczące Projektu Umowy

1. Prosimy w paragrafie 3 dodać punkt 1.3. w brzmieniu: „Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za terminy działania organów administracji publicznej, gestorów sieci oraz innych podmiotów uczestniczących w procesie uzgodnieniowym lub administracyjnym”.
2. Paragraf 4 ust. 1.1 – wnosimy o skrócenie terminów na akceptację do 7 dni (wobec postanowień punktu 2.3, terminy na wykonanie są krótkie w porównaniu z terminem na akceptację). Analogicznie prosimy o skrócenie terminu z ust. 2.1 z 30 do 14 dni. Uzasadnienie jw.

3. W paragrafie 4 ust. 2.3 prosimy o wpisanie zastrzeżenia jak w punkcie 1 niniejszych propozycji.
4. Paragraf 6 – prosimy o wprowadzenie płatności częściowych 50% po akceptacji Dokumentacji i 50% po odbiorze Dokumentacji projektowej.
5. Paragraf 7 – prosimy o zmianę kar za opóźnienie na kary za zwłokę i wykreślenie postanowienia, iż kary przysługują niezależnie od winy wykonawcy.
6. Paragraf 7 – wnosimy o określenie limitu kar umownych ze wszystkich tytułów na 20% wynagrodzenia umownego netto.
7. Paragraf 8 ust. 1.2 – wnosimy o zmianę opóźnienia na zwłokę
8. Paragraf 8 prosimy o wprowadzenie zapisów, iż odstąpienie może nastąpić jedynie od części zamówienia.
9. W paragrafie 9 ust. 4 proponujemy wykreślenie słów błędy i braki, a pozostawienie jedynie wady. Tego typu zapisy są niejasne w interpretacji.
10. Paragraf 9 ust. 6 – proponujemy wydłużenie terminu do 14 dni

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad.I.

1. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert z dnia 17.08.2026 roku na **31 sierpnia 2026 roku.**

Pkt. 5 Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert: - OTRZYMUJE NOWE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **31 sierpnia 2026 roku** do godz. **9:30** w siedzibie Zamawiającego pod adresem:

**Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
Pion Inwestycji
ul. Żeliwna 38
40-599 Katowice**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38 w dniu **31 sierpnia 2026 roku** o godz. **10:00**.

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.

Pkt.11 Wymagania dotyczące wadium ppkt. 11.3. : - OTRZYMUJE NOWE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE:

11.3.Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: **31 sierpnia 2026 roku** o godzinie **9:30** (data i termin są tożsame z datą i godziną składania ofert).

2. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu referencyjnego pkt. 9.4.4. Zaproszenia do składania ofert:

Z:

„co najmniej jedną dokumentację obejmującą swym zakresem remont przebudowę, budowę filtrów pospiesznych piaskowych otwartych na stacjach uzdatniania wody o wydajności minimum 45 000 m³ wody/ dobę z zastosowaniem niskooporowego drenażu szczelinowego”

na:

”co najmniej jedną dokumentację obejmującą swym zakresem remont przebudowę, budowę filtrów pospiesznych piaskowych lub węglowych otwartych na stacjach uzdatniania wody o wydajności minimum 45 000 m³ wody/ dobę z zastosowaniem niskooporowego drenażu szczelinowego”.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów par. 3. Umowy dotyczące terminów umownych.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułowego drenażu szczelinowego niskooporowego.

Pkt. 9 Warunki udziału w postępowaniu - OTRZYMUJE NOWE NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE:

pkt. 9.4. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące warunki dotyczące:

9.4.4. zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

- co najmniej jedną dokumentację obejmującą swym zakresem remont, przebudowę, budowę filtrów pospiesznych piaskowych lub węglowych otwartych na stacjach uzdatniania wody o wydajności minimum 45 000 m³ wody/ dobę z zastosowaniem niskooporowego drenażu szczelinowego.

Ad.II.

Pytania dotyczące doświadczenia Wykonawcy

1. Zamawiający pozostawia treść wymagań bez zmian.

Pytania dotyczące Projektu Umowy

- 1 - 10. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów Umowy.

Z poważaniem

**Zastępca Dyrektora
Pionu Inwestycji**

Jolanta Kłodziej-Kurasz

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.