


GEOMETRIA PŁYTY




Wymagania dotyczące betonu
wg PN-EN 206+A1:2016-12
oraz PN-B-06265:2018-10
Beton hydrotechniczny:
Klasa ekspozycji: XC2, XA3, XD2, XM1
Klasa betonu: C30/37
Maksymalne w/c: 0,55
Minimalna zawartość cementu: 300 kg/m³
Cement wolnowiążący o niskim ciepłe
hydratacji z niskim skurczem betonu
Stopień wodoszczelności: W-10
Stopień mrozoodporności: F150.
Kruszywo wg PN-EN 12620+A1:2010
Maksymalny wymiar ziarna kruszywa: 16 mm
Zbrojenie:
Stal klasy: A-I, A-IIIN, gatunek stali
St3SX, St3Sy-8-500 lub BSt500,
lub równoważny

UCHWYT MONTAŻOWY



PRZEKRÓJ I - I



	ARCHIPOLIS - Biuro Projektów ul. ks. P. Ściegiennego 11, lok. 8, 45-709 Opole	
	Rodzaj opracowania	PROJEKT TECHNICZNY
Adres obiektu:	SUW Czaniec, ul. Wodociągowa 1	
Obiekt:	Budynek filtrów (seg.A), filtr piaskowy B6, komora "a" i "b"	
Nazwa rys.	Konstrukcja płyty drenażowej	
Projektant: specjalność nr uprawnień	inż. Czesław Kowalkowski, konstrukcyjno-budowlana Op/164/80	podpis 06.2025
Skala: 1:10	Numer rys. 7	Egz.