



ZPI/024/261/2025

Katowice, dnia 13 lutego 2025 roku

WYKONAWCY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Nr ZPI/024/163/2025

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pn: „**Modernizacja układów pompowych Przepompowni Staszic**” (postępowanie Nr ZPI/024/163/2025), na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

„Zwracamy się do Zamawiającego z następującymi pytaniami:

1. Czy Zamawiający uznaje jako ujęcie wody pompownię kopalnianych wód dołowych?
2. Czy dopuszczą Państwo referencje na co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie/rozbudowie instalacji technologicznej zawierającej agregaty pompowe o wydajności maksymalnej wynoszącej co najmniej 600m³/h dla całego układu pompowego, głównego systemu odwadniania kopalń ?”.

odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1 oraz Ad 2:

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert: pkt 10.4.4. - „Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/rozbudowie instalacji technologicznej zawierającej agregaty pompowe o wydajności maksymalnej wynoszącej co najmniej 600 m³/h dla całego układu pompowego na stacjach uzdatniania wody lub pompowniach sieciowych na sieciach wodociągowych lub ujęciach wody

oraz

- co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na przebudowie/ modernizacji pompowni obejmującej swoim zakresem w części elektrycznej modernizację rozdzielni niskiego napięcia/ średniego napięcia

oraz

- co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/rozbudowie/przebudowie systemu AKPiA procesów technologicznych wraz z systemem wizualizacji dla obiektów technologicznych”

Zamawiający wyjaśnia również, iż będzie dokonywał oceny spełniania przez Wykonawców warunku wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w Zaproszeniu do składania ofert, po dokonaniu otwarcia ofert.

Z poważaniem

Dyrektor
Pionu Inwestycji

Michał Trojanowski

Otrzymują:

1. Wykonawca w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.