



ZPI/024/ **118** /2025

Katowice, dnia 19 lutego 2025 roku

**WYKONAWCY**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia**  
**Nr ZPI/024/163/2025**

Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnosławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie zadania pn: „**Modernizacja układów pompowych Przepompowni Staszic**” (postępowanie Nr ZPI/024/163/2025), na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

W związku z wymogiem dokumentacji projektowej branża technologiczna str. 35 jest mowa o zastosowaniu nowych przepustnic: „Przepustnica kołnierzowa mimośrodowa, długość zabudowy krótka, dysk ze stali nierdzewnej, DN200, PN16 z napędem elektrycznym do sterowania ON/OFF-8 kpl.” Natomiast w STWIORB ST-01.00.00 Technologia str.11 wymagane parametry dotyczą przepustnic międzykołnierzowych: „Armatura odcinająca – przepustnica międzykołnierzowa Armaturę odcinającą należy zamontować zarówno na rurociągu tłocznym jak i ssącym pompy. Przepustnice międzykołnierzowe należy wyposażyć w napęd automatyczny typu ON/OFF.

Dane techniczne armatury:

- a) rodzaj zabudowy – międzykołnierzowa,
- b) szczelność – klasa A,
- c) ciśnienie max. 16 bar.”

Prosimy zatem o sprecyzowanie jakie typu przepustnice należy zabudować oraz podanie wymaganych przez Zamawiającego standardu i parametrów.

odpowiedź Zamawiającego:

Należy zastosować przepustnice spełniające wymogi Dokumentacji Projektowej. Dokumentację Projektową należy odczytywać całościowo biorąc pod uwagę wszystkie uwzględnione w niej parametry i wytyczne. Ponadto informuję iż należy zastosować zarówno przepustnice międzykołnierzowe jak i kołnierzowe zgodnie z zestawieniem materiałów i urządzeń jak w PT Technologia na str. 35.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora  
Pionu Inwestycji

*Jolanta Kłopotnicka-Kurasz*

Otrzymują:

1. Wykonawca w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.