



ZPI/024/ 559 /2025

Katowice, dnia 12 marca 2025 roku

**WYKONAWCY**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia**  
**Nr ZPI/024/401/2025**

Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1) i 2) w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnślaskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej jako Regulamin), w celu wyłonienia Wykonawcy na wykonanie usługi pn: **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wymiana rurociągów międzyobiektowych Gocza I i Gocza II – Przepompownia Paprocany”** (postępowanie Nr ZPI/024/401/2025), na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz ust. 3 Regulaminu, udziela następujących wyjaśnień:

treść zapytania:

„W nawiązaniu do warunku dotyczącego posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, określonego w pkt 9.4.4. SWZ, zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający zaakceptuje poświadczenie dotyczące przebudowy istniejącego przewodu wodociągowego DN1200 mm metodą bezwykopową (relining długi) przy użyciu rur PE100 RC Dz800 mm PN16 SDR11 (Dw 654,8 mm) o długości 2350,8 m, jako spełniające wymagane kryteria?”.

odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert: pkt 9.4.4. - „Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

→ co najmniej jednej dokumentacji projektowej na budowy/przebudowy/ rozbudowy sieci wodociągowej o średnicy minimum DN800 i o długości co najmniej 300m

Zamawiający informuje i wyjaśnia również, iż będzie dokonywał oceny spełniania przez Wykonawców warunku wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w Zaproszeniu do składania ofert, po dokonaniu otwarcia ofert.

Z poważaniem

Dyrektor  
Pionu Inwestycji  
*Michał Trojanowski*

Otrzymują:

1. Wykonawca w postępowaniu;
2. Strona internetowa Zamawiającego;
3. ZPI a/a.