



ZPI/024/1014 /2025

Katowice, dnia 6 maja 2025 roku

**WYKONAWCY**  
**w postępowaniu o udzielenie zamówienia**  
**Nr ZPI/024/942/2025**

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna w odpowiedzi na pytanie skierowane przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego poprzez skierowanie zaproszenia do składania ofert do Wykonawców, umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej GPW S.A w Katowicach oraz wysłanie informacji o postępowaniu przetargowym na portal informacyjny „GRUPA BIZNES POLSKA”, w oparciu o art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z art. 51 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach (dalej *Regulamin*), w celu wyłonienia Wykonawcy na realizację usługi pn.: „**Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Montaż nowej pompy sieciowej w kierunku Paprocany – ZUW Goczałkowice**” (*postępowanie Nr ZPI/024/942/2025 z dnia 25 kwietnia 2025 roku - data publikacji na stronie*) w oparciu o art. 38 ust.1 Regulaminu udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytania dostarczonego Zamawiającemu w wiadomości e-mail z dnia 5 maja 2025 roku:

- 1) „Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający uzna w ramach niniejszego postępowania, przedstawienie referencji z projektu technicznego pompowni przemysłowych np. pompowni głównego odwadniania kopalni, gdzie zastosowane są pompy o mniejszej wydajności od 3000m<sup>3</sup>/h jakie wymaga Zamawiający, tj. np. Q= 400m<sup>3</sup>/h, H=ok 700m.”
- 2) Prosimy również o wydłużenie terminu składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

W nawiązaniu do treści wiadomości e-mail obejmującego w/w zapytanie z dnia 5 maja 2025 roku (data wysłania wiadomości e- mail przez Wykonawcę) udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1) Zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert: pkt 9.4.4. – Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie:

- **co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy/rozbudowy układów pompowych na sieciach wodociągowych, obejmującej zabudowę pompy o wydajności co najmniej 3000 m<sup>3</sup>/h (72000 m<sup>3</sup>/dobę).**

Zamawiający informuje i wyjaśnia również, iż będzie dokonywał oceny spełniania przez Wykonawców warunku wiedzy i doświadczenia na zasadach określonych w Zaproszeniu do składania ofert po dokonaniu otwarcia ofert.

Ad. 2) Zamawiający informuje, iż podtrzymuje termin składania ofert na dzień 9 maja 2025 roku do godz. 9:30.

Z poważaniem

Dyrektor  
Pionu Inwestycji

*Michał Trzjanowski*

Otrzymują:

1. Strona internetowa Zamawiającego;
2. ZPI a/a.

